



Reconnaissance AEAJ N° 21042

Titulaire

AGRO AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil
Schweiz

Fabricant

Kaiser GmbH & Co. KG
58579 Schalksmühle
Germany

Groupe

291 - Parties de construction diverses

Produit

BOÎTE PARE-FEU POUR PAROIS CREUSES QUICKBOX® HWD 90

Description

Boîtier pour mur creux simple et triple, montage dans cloisons légères

Utilisation**Documentation**

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210005640-2' (08.03.2010), Rapport d'expertise '210006981-GS-03' (17.07.2017)

Conditions d'essai

EN 1363-1, EN 1364-1

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 90

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

02.09.2020

Remplace l'attestation du

08.02.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEA1

Reconnaissance AEA1 n° 21042

Requérant : AGRO AG

Durée de validité : 31.12.2025

Date d'édition : 02.09.2020

Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:
Gutachterliche Stellungnahme MPA Erwitte n° 210006981-GS-03 du 17.07.2017

- Boîtier avec différents coloris selon expertise