

Zertifikat

über die Qualität der Luftdichtheit

**Bauteil: Geräte-Verbindungsdose HWD 68 (Artikelnr. 9464-02)
mit Leitungsdurchführungen**

Prüfobjekt:

Prüfkörper aus Kunststoff beschichteten Spanplatten
mit 20 Geräte-Verbindungs Dosen HWD 68 mit 12 Leitungsdurchführungen.

Ergebnisse:

Mit Hilfe des BlowerDoor Micro-Leakage-Meter MessSystems und dem DG-700 wurden folgende Werte für den Volumenstrom sowie a-Wert bei 10 Pascal Druckdifferenz erzielt:

Volumenstrom bei 50 Pascal bezogen auf 20 Geräte-Verbindungs Dosen HWD 68
mit 12 Leitungsdurchführungen:

$$V_{50} = 0,142 \text{ m}^3/\text{h}$$

Volumenstrom bei 10 Pascal bezogen auf die Fugenlänge (a-Wert):

$$\text{a-Wert} = 0,006 \text{ m}^3/\text{h} \cdot \text{m}$$

Die Anforderung für Bauteilanschlussfugen beträgt lt. DIN 4108-2:2013-02 Kapitel 7 Absatz 3 $< 0,1 \text{ m}^3/\text{mh}$ (daPa $^2/3$).

**Die Dichtheit der Bauteilanschlussfugen der Geräte-Verbindungsdose HWD 68 (Artikelnr. 9464-02)
mit Leitungsdurchführungen erfüllt die Anforderungen.**

Ingenieurgesellschaft
Bau + Energie + Umwelt GmbH
Zum Energie- und Umweltzentrum 1
31832 Springe-Eldagsen



09.03.2016

Dipl.-Ing. Heiko Wandtke

Telefon 05044 / 975-30

Telefax 05044 / 975-44