



## VKF Anerkennung Nr. 21046

**Inhaber /-in**  
AGRO AG  
Korbackerweg 7  
5502 Hunzenschwil  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Kaiser GmbH & Co. KG  
58579 Schalksmühle  
Germany

**Gruppe** 291 - Diverse Bauteile

**Produkt** DOSENSCHOTT SYSTEM DS 90 / 74 MM

**Beschreibung** Brandschutzmanschette für Kabel zum Einbau in nichttragende Leichtbauwände.  
Kombinationen ein- und dreifach mit angrenzender Dämmung.

**Anwendung** Einbau in LBW bis EI 90  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen** MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '210005640' (16.02.2010); SIPIZ, Olten: Gutachten 'GU 200  
002 2024' (31.05.2024); Hersteller: System-Beschreibung 'SB\_AGRO\_21046\_V1.0\_240619'  
(19.06.2024)

**Prüfbestimmungen** EN 1363-1, EN 1366-3

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse siehe Anwendung

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 05.09.2024  
**Ersetzt Dokument vom** 02.09.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 21046**

**Inhaber /-in:** AGRO AG

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2025

**Ausstellungsdatum:** 05.09.2024

---

## Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich

## Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachten, SIPIZ AG, Olten, Nr. GU 200 002 2024 vom 31.05.2024

- Einbau in nichttragende Holzständerwände:  
Einbau und Aufbau Wand EI 30 gemäss Ziffer 5.1.1  
Einbau und Aufbau Wand EI 60 gemäss Ziffer 5.1.2  
Einbau und Aufbau Wand EI 90 gemäss Ziffer 5.1.3