



## VKF Anerkennung Nr. 21042

**Inhaber /-in**  
AGRO AG  
Korbackerweg 7  
5502 Hunzenschwil  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Kaiser GmbH & Co. KG  
58579 Schalksmühle  
Germany

**Gruppe** 291 - Diverse Bauteile

**Produkt** BRANDSCHUTZDOSE HOHLWAND QUICKBOX® HWD 90

**Beschreibung** Hohlwanddose zum Einbau in nichttragende Leichtbauwände.  
Kombinationen ein- und dreifach mit und ohne angrenzender Dämmung.

**Anwendung** Einbau in LBW bis EI 90  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen** MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210005640-2' (08.03.2010), Gutachterliche Stellungnahme '210006981-GS-03' (17.07.2017), Gutachterliche Stellungnahme '232000886-GS-02' (15.02.2023); SIPIZ, Olten: Gutachten 'GU 200 002 2023' (19.02.2024); Hersteller: System-Beschreibung 'SB\_AGRO\_21042\_V2.0\_240221' (21.08.2024)

**Prüfbestimmungen** EN 1363-1, EN 1364-1

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse siehe Anwendung

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 05.09.2024  
**Ersetzt Dokument vom** 07.09.2023

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 21042**

**Inhaber /-in:** AGRO AG

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2025

**Ausstellungsdatum:** 05.09.2024

---

## Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

## Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme MPA Erwitte Nr. 210006981-GS-03 vom 17.07.2017

- Hohlwanddosen in diversen Farben gemäss Gutachten

Gutachterliche Stellungnahme MPA Erwitte Nr. 232000886-GS-02 vom 15.02.2023

- Alternative PC/ABS Granulate und Farbatches

Gutachten, SIPIZ AG, Olten, Nr. GU 200 002 2023 vom 19.02.2024

- Einbau in nichttragende Holzständerwände:  
Einbau und Aufbau Wand EI 30 gemäss Ziffer 6.1.1  
Einbau und Aufbau Wand EI 60 gemäss Ziffer 6.1.2  
Einbau und Aufbau Wand EI 90 gemäss Ziffer 6.1.3