



## Reconnaissance AEAJ N° 21042

**Titulaire**  
AGRO AG  
Korbackerweg 7  
5502 Hunzenschwil  
Schweiz

**Fabricant**  
Kaiser GmbH & Co. KG  
58579 Schalksmühle  
Germany

**Groupe** 291 - Parties de construction diverses

**Produit** BOÎTE PARE-FEU POUR PAROIS CREUSES QUICKBOX® HWD 90

**Description** Boîtier pour mur creux, montage dans parois légères non porteuses.  
Combinaisons de boîtier, simple et triple, avec ou sans isolation thermique.

**Utilisation** Montage dans pl jusqu'à EI 90  
Utilisation voir pages suivantes

**Documentation** MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210005640-2' (08.03.2010), Rapport d'expertise '210006981-GS-03' (17.07.2017), Rapport d'expertise '232000886-GS-02' (15.02.2023); SIPIZ, Olten: Expertise 'GU 200 002 2023' (19.02.2024); Hersteller: Description du système 'SB\_AGRO\_21042\_V2.0\_240221' (21.08.2024)

**Conditions d'essai** EN 1363-1, EN 1364-1

**Appréciation** Classe de résistance au feu selon utilisation

**Durée de validité** 31.12.2025

**Date d'édition** 05.09.2024

**Remplace l'attestation du** 07.09.2023

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising



## Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.

## Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:  
Rapport d'expertise MPA Erwitte n° 210006981-GS-03 du 17.07.2017

- Boîtier avec différents coloris selon expertise

Rapport d'expertise MPA Erwitte n° 232000886-GS-02 du 15.02.2023

- Granulés et batchs de couleurs alternatifs

Expertise SIPIZ AG, Olten n° GU 200 002 2023 du 19.02.2024

- Montage dans parois légères non porteuses :  
Montage et construction de la paroi EI 30 selon chiffre 6.1.1  
Montage et construction de la paroi EI 60 selon chiffre 6.1.2  
Montage et construction de la paroi EI 90 selon chiffre 6.1.3