

# Leistungserklärung



Nr. 12013020  
Produkttyp Rohrschott System RS90  
Typennummer 9459-02  
Vorgesehener Einsatzort Leitungsschott für das brandschutzgerechte Verschließen von Durchführungen in Brandschutzwänden  
Hersteller Kaiser GmbH & Co. KG  
Ramsloh 4  
58579 Schalksmühle  
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 1

*Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach europäisch technischer Bewertung*

Die notifizierte Stelle Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität gemäß den Anforderungen der ETA-17/0449 ausgestellt: **0761-CPR-0205**

*Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach harmonisierter Norm*

Nicht relevant

## Erklärte Leistung

Feuerwiderstand EI 90 EN 13501-2

Klasse des Brandverhalten E EN 13501-1

Erklärung Die Leistungseigenschaften werden von dem bezeichneten Produkt erfüllt. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.


## Sonstiges:

Das bezeichnete Produkt erfüllt auch die Bestimmungen der **Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**. Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Bestimmungen der Richtlinie wird durch die vollständige Einhaltung folgender Norm nachgewiesen: **DIN EN 60670-1: 2005-10**  
**DIN EN 60670-22: 2007-07**

Name und Funktion Dirk Umbach, Leiter Markt- und Innovationsmanagement

Schalksmühle, 29.01.2018

Ort und Datum der Ausstellung

  
Unterschrift  
Kaiser GmbH & Co. KG  
Ramsloh 4 • D-58579 Schalksmühle