

HaloX® für die nachträgliche Montage


HaloX® for retrofitting / HaloX® pour montage ultérieur /
HaloX® voor montage achteraf / HaloX® per montaggio successivo

Montageanleitung

Assembly instructions / Instructions de montage / Montage instructies / Istruzioni per il montaggio

HaloX® Einbausatz für Plattendecken /

HaloX® Installation kit for slab ceilings /
Kit d'encastrement HaloX® pour prédalles /
HaloX® inbouwset voor prefabbeton plafonds /
HaloX® kit d'installazione per soffitti a pannelli



Nachträglicher Einbau in Massivdecken (1290-30) /

For retrofitting in solid ceilings /
Encastrement ultérieur dans les plafonds massifs /
Inbouw in massieve plafonds achteraf /
Montaggio successivo nei soffitti massicci



Optionales Zubehör / Optional accessories /
Accessoires optionel / Optionele toebehoren /
Montaggio successivo nei soffitti massicci



KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
DEUTSCHLAND

Tel. +49 (0)23 55/809-61 · Fax +49 (0)23 55/809-21

www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

 **KAISER**
GROUP

- DE** **Montage nur durch in der Elektrotechnik ausgebildete Installateure! Liegen keine entsprechenden Fachkenntnisse vor, so kann es zu einer unsachgemäßen Montage kommen, die die Sicherheit gefährdet.**

Nur nach EN 60598-1 geprüfte Einbauleuchten verwenden, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Baustoffen. Bei Halogenlampen müssen im Leuchtengehäuse wärmebeständige Leitungen (N2 GMH 2G) und temperaturbeständige Klemmen (z. B. T100) verwendet werden, im Trafotunnel sind NYM-Leitungen möglich.

- EN** **Installation should be carried out only by trained electricians! If no suitably trained professional staff are available, installation may be carried out incorrectly, which can put the safety of users at risk.**

Use only luminaires certified to EN 60598-1 suitable for installation on normally inflammable material. With halogen lamps, heat-resistant cables (N2 GMH 2G) and temperature-resistant terminal blocks (e.g. T100) must be used in the luminaire housing. NYM cables can be used inside the transformer tunnel.

- FR** **Seuls des installateurs ayant suivi une formation d'électrotechnicien sont autorisés à effectuer le montage! Si le montage est effectué par un collaborateur ne disposant pas des connaissances spécifiques, l'installation risque d'être non conforme et d'entraîner des risques pour la sécurité de l'utilisateur.**

Utilisez uniquement selon la norme EN 60598-1 les downlights testé, adapté pour le montage sur des matériaux normalement inflammables. Pour des lampes à halogène des câbles résistant à la chaleur du boîtier de luminaire (N2 GMH 2G) et les bornes résistant à la température (z. B. T100) doivent être utilisés. Dans le tunnel du transformateur des câbles NYM sont possibles.




- NL** **De montage dient uitsluitend door installateurs met voldoende elektrotechnische kennis te worden uitgevoerd. Onvoldoende vakkundigheid kan tot onjuiste montage leiden die de veiligheid van de gebruikers in gevaar kan brengen.**

Gebruik alleen volgens EN 60598-1 geteste downlighters, geschikt voor directe montage op normaal brandbare materialen. Bij halogeonlampen dienen in de armatuurbehuizing hittebestendige kabels (N2 GMH 2G) en temperatuurbestendige terminals (z. B. T100) te worden gebruikt. In de transformator tunnel zijn NYM kabels mogelijk.




- IT** **Nel caso che il montaggio sia effettuato da un collaboratore senza formazione adeguata, l'installazione può essere difettosa e causare danni all'utente.**

Per un montaggio diretto su dei materiali normalmente in infiammabili, impiegare unicamente delle lampade da incasso omologate secondo EN 60598-1. Quando si montano delle lampade alogeni, si devono utilizzare dei cavi (N2 GMH 2G) e dei morsetti (ad e. T100) resistenti al calore, nei tunnel per trasformatore, dei cavi NYM sono ammessi.

Nachträglicher Einbau in Plattendecken (1281-20) / For retrofitting in slab ceilings (1281-20) / Encastrement ultérieur dans les prédalles (1281-20) / Encastrement ultérieur dans les prédalles (1281-20) / Montaggio successivo nei soffitti a pannelli (1281-20)



Nachträglicher Einbau in Massivdecken (1290-30) / For retrofitting in solid ceilings (1290-30) / Encastrement ultérieur dans les plafonds massifs (1290-30) / Inbouw in massieve plafonds achteraf (1290-30) / Montaggio successivo nei soffitti massicci (1290-30)



- DE HaloX® Systemübersicht
- EN HaloX® system overview
- FR Aperçu du système HaloX®
- NL Systeemoverzicht HaloX®
- IT Quadro d'insieme del sistema HaloX®



- DE Produkt-Film
- EN Product film
- FR Animation
- NL Animatie
- IT Film d'animazione sul prodotto

