

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

**Agro AG**  
**Elektrotechnische Fabrik**  
**Korbackerweg 7**  
**5502 HUNZENSCHWIL**  
**SCHWELZ**

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Kabelverschraubungen für elektrische Installationen**  
**Cable glands for electrical installations**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 62444 (VDE 0819):2014-05; EN 62444:2013



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

*M. Tschudi*

Aktenzeichen: 1054600-1492-0001 / 218292

File ref.:

Ausweis-Nr. 40019693

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2006-12-06

(letzte Änderung / updated 2016-01-27)

M. Tschudi  
VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

# VDE



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. / Page  
40019693 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder  
Agro AG Elektrotechnische Fabrik, Korbackerweg 7, 5502 HUNZENSCHWIL, SCHWEIZ

Aktenzeichen / File ref.  
1054600-1492-0001 / 218292 / CC3 / GUR

letzte Änderung / updated  
2016-01-27

Datum / Date  
2006-12-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40019693.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40019693.*

## Kabelverschraubungen für elektrische Installationen Cable glands for electrical installations

Typ(en) / Type(s)

**Progress S2**  
**Progress S2 HT**  
**Progress S4 HT**

Schutzart  
Degree of protection IP 68 / 1 bar / 30 min

Kategorie der Zugentlastung  
Cable anchorage category A

Temperaturbereich  
Temperature range -40...+100°C  
-40...+200°C

Weitere Angaben siehe Anlage  
Further information see appendix Nr. 200A, 201A, 202A, 203A, 204A, 205A vom 2016-01-27  
No. 200A, 201A, 202A, 203A, 204A, 205A dated 2016-01-27

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG bis 19.04.2016, 2014/35/EU ab 20.04.2016)**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive (2006/95/EC until 2016-04-19, 2014/35/EU from 2016-04-20)**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Fachgebiet CC3  
Section CC3



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /  
Certificate No. 40019693  
Beiblatt /  
Supplement

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Agro AG Elektrotechnische Fabrik, Korbackerweg 7, 5502 HUNZENSCHWIL, SCHWEIZ

Aktenzeichen / *File ref.*  
1054600-1492-0001 / 218292 / CC3 / GUR

letzte Änderung / *updated*  
2016-01-27

Datum / *Date*  
2006-12-06

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40019693.  
*This supplement is part of the Certificate No. 40019693.*

## Kabelverschraubungen für elektrische Installationen *Cable glands for electrical installations*

Fertigungsstätte(n)  
*Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*  
30017267

Agro AG  
Elektrotechnische Fabrik  
Korbackerweg 7  
CH-5502 HUNZENSCHWIL

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet CC3  
*Section CC3*



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /  
Certificate No. 40019693  
Infoblatt /  
Info sheet

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder  
Agro AG Elektrotechnische Fabrik, Korbackerweg 7, 5502 HUNZENSCHWIL, SCHWEIZ

Aktenzeichen / File ref.  
1054600-1492-0001 / 218292 / CC3 / GUR

letzte Änderung / updated  
2016-01-27

Datum / Date  
2006-12-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40019693.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40019693.*

## **Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:**

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH ([www.vde.com/AGB-Institut](http://www.vde.com/AGB-Institut)). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

### **Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:**

*Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute ([www.vde.com/terms-institute](http://www.vde.com/terms-institute)). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.*

*The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).*

*The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.*

*Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.*

*The approval is solely signed on the first page.*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Aktenzeichen: **1054600-1492-0001/218292**  
 File reference:

Ausweis-Nr.: **40019693**  
 Approval-No.:

Anlage Nr.: **200A**  
 Appendix No.:

Seite: **1 / 9**  
 Page:

Datum: **2016-01-27**  
 Date:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the approval.

## Kabelverschraubungen für elektrische Installationen Cable glands for electrical installations

Serie: **Progress S2**  
 Series:

Größe size	Dichtbereich / mm sealing range / mm	Klemmbereich der Zugentlastung / mm clamping range of cable anchorage / mm		Installationsdrehmoment Nm Installation torque / Nm	Installationsdrehmoment der Hutmutter / Nm Installation torque of cap nut / Nm	Installationsdrehmoment der Gegenmutter / Nm Installation torque of locknut / Nm	Gewindelänge / mm thread length / mm	Kategorie der Schlagwirkung / 1 - 8 Impact category / 1 - 8	Schutzart / IP / bar / min Degree of protection / IP / bar / min	mit Rückhalteeigenschaften with cable retention	Kategorie der Zugentlastung / A ... D Type of cable anchorage / A ... D	mit Gewindeanschlußdichtung with thread gasket	mit Gegenmutter / Typ with locknut / type	Werkstoff der Verschraubung Material of cable gland	Werkstoff der Dichtung Material of gasket	Werkstoff der Gegenmutter Material of locknut	Temperaturbereich / °C Temperature range / °C
		3,5 - 4,9	5,0														
M12 x 1,5	3,5 - 5,0	3,5 - 4,9	5,0	4	4	-	10	7	68 / 1 / 30	X	-	X	-	CrNi Stahl A2	TPE / NBR	-	-40 - 100
M12 x 1,5	5,0 - 6,5	5,0 - 6,5	6,5	5	5	-	10	7	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	TPE / NBR	-	-40 - 100
M12 x 1,5	6,5 - 8,0	6,5 - 8,0	8,0	3	3	-	10	7	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	TPE / NBR	-	-40 - 100
M16 x 1,5	8,0 - 10,5	8,0 - 10,5	10,5	3	3	-	10	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	TPE / NBR	-	-40 - 100
M20 x 1,5	11 - 15	11 - 15	15	5	5	-	10	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	TPE / NBR	-	-40 - 100
M25 x 1,5	16 - 20,5	16 - 20,5	20,5	4	4	-	11	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	TPE / NBR	-	-40 - 100
M32 x 1,5	21 - 25,5	21 - 25,5	25,5	4	4	-	13	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	TPE / NBR	-	-40 - 100
M40 x 1,5	28,5 - 33	28,5 - 33	33	9	9	-	13	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	TPE / NBR	-	-40 - 100



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Aktenzeichen: **1054600-1492-0001/218292**  
 File reference:

Ausweis-Nr.: **40019693**  
 Approval-No.:

Anlage Nr.: **200A**  
 Appendix No.:

Seite: **2 / 9**  
 Page:

Datum: **2016-01-27**  
 Date:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the approval.

Größe size	Dichtbereich / mm sealing range / mm	Klemmbereich der Zugentlastung / mm clamping range of cable anchorage / mm	Installationsdrehmoment Nm installation torque / Nm	Installationsdrehmoment der Hutmutter / Nm installation torque of cap nut / Nm	Installationsdrehmoment der Gegenmutter / Nm installation torque of locknut / Nm	Gewindelänge / mm thread length / mm	Kategorie der Schlagwirkung / 1 - 8 impact category / 1 - 8	Schutzart / IP / bar / min Degree of protection / IP / bar / min	mit Rückhaltevermögen with cable retention	Kategorie der Zugentlastung / A ... D Type of cable anchorage / A ... D	mit Gewindeanschlußdichtung with thread gasket	mit Gegenmutter / Typ with locknut / type	Material der Verschraubung Material of cable gland	Material der Dichtung Material of gasket	Material der Gegenmutter Material of locknut	Temperaturbereich / °C Temperature range / °C
M50 x 1,5	37 - 42	37 - 42	14	14	-	14	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	TPE / NBR	-	-40 - 100
M63 x 1,5	46 - 52	46 - 52	33	33	-	14	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	TPE / NBR	-	-40 - 100

Sonstige Angaben: Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz, langes Anschlussgewinde, nicht durchgehend isoliert  
 Other details: Short, one piece seal insert, long entry thread, non continuous insulation



Aktenzeichen: **1054600-1492-0001/218292**  
 File reference:

Ausweis-Nr.: **40019693**  
 Approval-No.:

Anlage Nr.: **201A**  
 Appendix No.:

Seite: **3 / 9**  
 Page:

Datum: **2016-01-27**  
 Date:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the approval.

**Kabelverschraubungen für elektrische Installationen**  
**Cable glands for electrical installations**

**Serie: Progress S2**  
**Series:**

Größe size	Dichtbereich / mm sealing range / mm	Klemmbereich der Zugentlastung / mm clamping range of cable anchorage / mm	Installationsdrehmoment Nm Installation torque / Nm	Installationsdrehmoment der Hülmutter / Nm Installation torque of cap nut / Nm	Installationsdrehmoment der Gegenmutter / Nm Installation torque of locknut / Nm	Gewindelänge / mm thread length / mm	Kategorie der Schlagelwirkung / 1 - 8 Impact category / 1 - 8	Schutzart / IP / bar / min Degree of protection / IP / bar / min	mit Rückhaltevermögen with cable retention	Kategorie der Zugentlastung / A... D Type of cable anchorage / A... D	mit Gewindeanschlußdichtung with thread gasket	mit Gegenmutter / Typ with locknut / type	Werkstoff der Verschraubung Material of cable gland	Werkstoff der Dichtung Material of gasket	Werkstoff der Gegenmutter Material of locknut	Temperaturbereich / °C Temperature range / °C
M16 x 1,5	6,0 - 10,5	6,0 - 10,5	4	4	-	10	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	TPE / NBR	-	-40 - 100
M20 x 1,5	8,0 - 15	8,0 - 15	5	5	-	10	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	TPE / NBR	-	-40 - 100
M25 x 1,5	12,5 - 20,5	12,5 - 20,5	7	7	-	11	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	TPE / NBR	-	-40 - 100
M32 x 1,5	17 - 25,5	17 - 25,5	6	6	-	13	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	TPE / NBR	-	-40 - 100
M40 x 1,5	24 - 33	24 - 33	12	12	-	13	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	TPE / NBR	-	-40 - 100
M50 x 1,5	33 - 42	33 - 42	22	22	-	14	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	TPE / NBR	-	-40 - 100
M63 x 1,5	40 - 52	40 - 52	38	38	-	14	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	TPE / NBR	-	-40 - 100

Sonstige Angaben: Kurzer, zweiteiliger Dichtungseinsatz, langes Anschlussgewinde, nicht durchgehend isoliert  
 Other details: Short, two piece seal insert, long entry thread, non continuous insulation

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Aktenzeichen: 1054600-1492-0001/218292  
File reference:

Ausweis-Nr.: 40019693  
Approval-No.:

Anlage Nr.: 202A  
Appendix No.:

Seite: 4 / 9  
Page:

Datum: 2016-01-27  
Date:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the approval.

## Kabelverschraubungen für elektrische Installationen Cable glands for electrical installations

Serie: Progress S2 HT  
Series:

Größe size	Dichtbereich / mm sealing range / mm	Klemmbereich der Zugentlastung / mm clamping range of cable anchorage / mm		Installationsdrehmoment Nm Installation torque / Nm	Installationsdrehmoment der Hutmutter / Nm Installation torque of cap nut / Nm	Installationsdrehmoment der Gegenmutter / Nm Installation torque of locknut / Nm	Gewindelänge / mm thread length / mm	Kategorie der Schlagwirkung / 1 - 8 Impact category / 1 - 8	Schutzart / IP / bar / min Degree of protection / IP / bar / min	mit Rückhalteeinrichtungen with cable retention	Kategorie der Zugentlastung / A... D Type of cable anchorage / A... D	mit Gewindeanschlußdichtung with thread gasket	mit Gegenmutter / Typ with locknut / type	Werkstoff der Verschraubung Material of cable gland	Werkstoff der Dichtung Material of gasket	Werkstoff der Gegenmutter Material of locknut	Temperaturbereich / °C Temperature range / °C
		3,5 - 4,9	5,0														
M12 x 1,5	3,5 - 5,0	3,5 - 4,9	5,0	4	4	-	10	7	68 / 1 / 30	X	-	X	-	CrNi Stahl A2	FPM / FPM	-	-40 - 200
M12 x 1,5	5,0 - 6,5	5,0 - 6,5	6,5	5	5	-	10	7	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	FPM / FPM	-	-40 - 200
M12 x 1,5	6,5 - 8,0	6,5 - 8,0	8,0	3	3	-	10	7	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	FPM / FPM	-	-40 - 200
M16 x 1,5	8,0 - 10,5	8,0 - 10,5	10,5	3	3	-	10	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	FPM / FPM	-	-40 - 200
M20 x 1,5	11 - 15	11 - 15	15	5	5	-	10	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	FPM / FPM	-	-40 - 200
M25 x 1,5	16 - 20,5	16 - 20,5	20,5	4	4	-	11	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	FPM / FPM	-	-40 - 200
M32 x 1,5	21 - 25,5	21 - 25,5	25,5	4	4	-	13	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	FPM / FPM	-	-40 - 200
M40 x 1,5	28,5 - 33	28,5 - 33	33	9	9	-	13	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	FPM / FPM	-	-40 - 200



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Aktenzeichen: **1054600-1492-0001/218292**  
 File reference:

Ausweis-Nr.: **40019693**  
 Approval-No.:

Anlage Nr.: **202A**  
 Appendix No.:

Seite: **5 / 9**  
 Page:

Datum: **2016-01-27**  
 Date:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the approval.

Größe size	Dichtbereich / mm sealing range / mm	Klemmbereich der Zugentlastung / mm clamping range of cable anchorage / mm	Installationsdrehmoment Nm Installation torque / Nm	Installationsdrehmoment der Hülmutter / Nm Installation torque of cap nut / Nm	Installationsdrehmoment der Gegenmutter / Nm Installation torque of locknut / Nm	Gewindelänge / mm thread length / mm	Kategorie der Schlagwirkung / 1 - 8 Impact category / 1 - 8	Schutzart / IP / bar / min Degree of protection / IP / bar / min	mit Rückhalteelementen with cable retention	Kategorie der Zugentlastung / A ... D Type of cable anchorage / A ... D	mit Gewindeanschlußdichtung with thread gasket	mit Gegenmutter / Typ with locknut / type	Werkstoff der Verschraubung Material of cable gland	Werkstoff der Dichtung Material of gasket	Werkstoff der Gegenmutter Material of locknut	Temperaturbereich / °C Temperature range / °C
M50 x 1,5	37 - 42	37 - 42	14	14	-	14	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	FPM / FPM	-	-40 - 200
M63 x 1,5	46 - 52	46 - 52	33	33	-	14	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	FPM / FPM	-	-40 - 200

Sonstige Angaben: Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz, langes Anschlussgewinde, nicht durchgehend isoliert  
 Other details: Short, one piece seal insert, long entry thread, non continuous insulation

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Aktenzeichen: **1054600-1492-0001/218292**  
 File reference:

Ausweis-Nr.: **40019693**  
 Approval-No.:

Anlage Nr.: **203A**  
 Appendix No.:

Seite: **6 / 9**  
 Page:

Datum: **2016-01-27**  
 Date:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the approval.

## Kabelverschraubungen für elektrische Installationen Cable glands for electrical installations

Serie: **Progress S2 HT**  
 Series:

Größe size	Dichtbereich / mm sealing range / mm	Klemmbereich der Zugentlastung / mm clamping range of cable anchorage / mm	Installationsdrehmoment Nm Installation torque / Nm	Installationsdrehmoment der Hutmutter / Nm Installation torque of cap nut / Nm	Installationsdrehmoment der Gegenmutter / Nm Installation torque of locknut / Nm	Gewindelänge / mm thread length / mm	Kategorie der Schlagwirkung / 1 - 8 Impact category / 1 - 8	Schutzart / IP / bar / min Degree of protection / IP / bar / min	mit Rückhaltemögen with cable retention	Kategorie der Zugentlastung / A ... D Type of cable anchorage / A ... D	mit Gewindeanschlußdichtung with thread gasket	mit Gegenmutter / Typ with locknut / type	Werkstoff der Verschraubung Material of cable gland	Werkstoff der Dichtung Material of gasket	Werkstoff der Gegenmutter Material of locknut	Temperaturbereich / °C Temperature range / °C
M16 x 1,5	6,0 - 10,5	6,0 - 10,5	4	4	-	10	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	FPM / FPM	-	-40 - 200
M20 x 1,5	8,0 - 15	8,0 - 15	5	5	-	10	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	FPM / FPM	-	-40 - 200
M25 x 1,5	12,5 - 20,5	12,5 - 20,5	7	7	-	11	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	FPM / FPM	-	-40 - 200
M32 x 1,5	17 - 25,5	17 - 25,5	6	6	-	13	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	FPM / FPM	-	-40 - 200
M40 x 1,5	24 - 33	24 - 33	12	12	-	13	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	FPM / FPM	-	-40 - 200
M50 x 1,5	33 - 42	33 - 42	22	22	-	14	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	FPM / FPM	-	-40 - 200
M63 x 1,5	40 - 52	40 - 52	38	38	-	14	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A2	FPM / FPM	-	-40 - 200

Sonstige Angaben: Kurzer, zweiteiliger Dichtungseinsatz, langes Anschlussgewinde, nicht durchgehend isoliert  
 Other details: Short, two piece seal insert, long entry thread, non continuous insulation

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Aktenzeichen: 1054600-1492-0001/218292  
File reference:

Ausweis-Nr.: 40019693  
Approval-No.:

Anlage Nr.: 204A  
Appendix No.:

Seite: 7 / 9  
Page:

Datum: 2016-01-27  
Date:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the approval.

## Kabelverschraubungen für elektrische Installationen Cable glands for electrical installations

Serie: Progress S4 HT  
Series:

Größe size	Dichtbereich / mm sealing range / mm		Klemmbereich der Zugentlastung / mm clamping range of cable anchorage / mm		Installationsdrehmoment Nm Installation torque / Nm	Installationsdrehmoment der Hutmutter / Nm Installation torque of cap nut / Nm	Installationsdrehmoment der Gegenmutter / Nm Installation torque of locknut / Nm	Gewindelänge / mm thread length / mm	Kategorie der Schlagewirkung / 1 - 8 Impact category / 1 - 8	Schutzart / IP / bar / min Degree of protection / IP / bar / min	mit Rückhaltemögen with cable retention	Kategorie der Zugentlastung / A ... D Type of cable anchorage / A ... D	mit Gewindeanschlußdichtung with thread gasket	mit Gegenmutter / Typ with locknut / type	Werkstoff der Verschraubung Material of cable gland	Werkstoff der Dichtung Material of gasket	Werkstoff der Gegenmutter Material of locknut	Temperaturbereich / °C Temperature range / °C
	3,5 - 5,0	4,9 - 5,0	3,5 - 5,0	4,9 - 5,0														
M12 x 1,5	3,5	5,0	3,5	4,9	4	4	•	10	7	68 / 1 / 30	X	-	X	-	CrNi Stahl A4	FPM / FPM	-	-40 - 200
M12 x 1,5	5,0	6,5	5,0	6,5	5	5	•	10	7	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A4	FPM / FPM	-	-40 - 200
M12 x 1,5	6,5	8,0	6,5	8,0	3	3	•	10	7	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A4	FPM / FPM	-	-40 - 200
M16 x 1,5	8,0	10,5	8,0	10,5	3	3	•	10	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A4	FPM / FPM	-	-40 - 200
M20 x 1,5	11	15	11	15	5	5	•	10	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A4	FPM / FPM	-	-40 - 200
M25 x 1,5	16	20,5	16	20,5	4	4	•	11	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A4	FPM / FPM	-	-40 - 200
M32 x 1,5	21	25,5	21	25,5	4	4	•	13	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A4	FPM / FPM	-	-40 - 200
M40 x 1,5	28,5	33	28,5	33	9	9	•	13	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A4	FPM / FPM	-	-40 - 200



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Aktenzeichen: **1054600-1492-0001/218292** Ausweis-Nr.: **40019693** Anlage Nr.: **204A** Seite: **8 / 9** Datum: **2016-01-27**  
 File reference: Approval-No.: Appendix No.: Page: Date:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the approval.

Größe size	Dichtbereich / mm sealing range / mm	Klemmbereich der Zugentlastung / mm clamping range of cable anchorage / mm	Installationsdrehmoment Nm Installation torque / Nm	Installationsdrehmoment der Mutter / Nm Installation torque of cap nut / Nm	Installationsdrehmoment der Gegenmutter / Nm Installation torque of locknut / Nm	Gewindelänge / mm thread length / mm	Kategorie der Schlagwirkung / 1 - 8 Impact category / 1 - 8	Schutzart / IP / bar / min Degree of protection / IP / bar / min	mit Rückhaltevermögen with cable retention	Kategorie der Zugentlastung / A ... D Type of cable anchorage / A ... D	mit Gewindeanschlußdichtung with thread gasket	mit Gegenmutter / Typ with locknut / type	Werkstoff der Verschraubung Material of cable gland	Werkstoff der Dichtung Material of gasket	Werkstoff der Gegenmutter Material of locknut	Temperaturbereich / °C Temperature range / °C
M50 x 1,5	37 - 42	37 - 42	14	14	14	14	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A4	FPM / FPM	-	-40 - 200
M63 x 1,5	46 - 52	46 - 52	33	33	33	14	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A4	FPM / FPM	-	-40 - 200

Sonstige Angaben: Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz, langes Anschlussgewinde, nicht durchgehend isoliert  
 Other details: Short, one piece seal insert, long entry thread, non continuous insulation



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Aktenzeichen: **1054600-1492-0001/218292**  
 File reference:

Ausweis-Nr.: **40019693**  
 Approval-No.:

Anlage Nr.: **205A**  
 Appendix No.:

Seite: **9 / 9**  
 Page:

Datum: **2016-01-27**  
 Date:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the approval.

## Kabelverschraubungen für elektrische Installationen Cable glands for electrical installations

Serie: **Progress S4 HT**  
 Series:

Größe size	Dichtbereich / mm sealing range / mm	Klemmbereich der Zugentlastung / mm clamping range of cable anchorage / mm	Installationsdrehmoment Nm Installation torque / Nm	Installationsdrehmoment der Mutter / Nm Installation torque of cap nut / Nm	Installationsdrehmoment der Gegenmutter / Nm Installation torque of locknut / Nm	Gewindelänge / mm thread length / mm	Kategorie der Schlagwirkung / 1 - 8 Impact category / 1 - 8	Schutzart / IP / bar / min Degree of protection / IP / bar / min	mit Rückhaltevermögen with cable retention	Kategorie der Zugentlastung / A ... D Type of cable anchorage / A ... D	mit Gewindeanschlußdichtung with thread gasket	mit Gegenmutter / Typ with locknut / type	Werkstoff der Verschraubung Material of cable gland	Werkstoff der Dichtung Material of gasket	Werkstoff der Gegenmutter Material of locknut	Temperaturbereich / °C Temperature range / °C
M16 x 1,5	6,0 - 10,5	6,0 - 10,5	4	4	-	10	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A4	FPM / FPM	-	-40 - 200
M20 x 1,5	8,0 - 15	8,0 - 15	5	5	-	10	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A4	FPM / FPM	-	-40 - 200
M25 x 1,5	12,5 - 20,5	12,5 - 20,5	7	7	-	11	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A4	FPM / FPM	-	-40 - 200
M32 x 1,5	17 - 25,5	17 - 25,5	6	6	-	13	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A4	FPM / FPM	-	-40 - 200
M40 x 1,5	24 - 33	24 - 33	12	12	-	13	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A4	FPM / FPM	-	-40 - 200
M50 x 1,5	33 - 42	33 - 42	22	22	-	14	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A4	FPM / FPM	-	-40 - 200
M63 x 1,5	40 - 52	40 - 52	38	38	-	14	8	68 / 1 / 30	-	A	X	-	CrNi Stahl A4	FPM / FPM	-	-40 - 200

Sonstige Angaben: Kurzer, zweiteiliger Dichtungseinsatz, langes Anschlussgewinde, nicht durchgehend isoliert  
 Other details: Short, two piece seal insert, long entry thread, non continuous insulation



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH - Geschäftsbereich CC  
 VDE Testing and Certification Institute - Division CC

