

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Kaiser GmbH & Co. KG
Ramsloh 4
58579 Schalksmühle

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Deckenleuchte-Anschlußdose
Tapping box for ceiling luminaire

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1):2005-10; EN 60670-1:2005
DIN EN 60670-21 (VDE 0606-21):2008-03; EN 60670-21:2007
DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22):2007-07; EN 60670-22:2006

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 59700-1410-0034 / 150013
File ref.:

Ausweis-Nr. 40031568 Blatt 1
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-12-10
(letzte Änderung/updated 2011-11-04)

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Kaiser GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*
59700-1410-0034 / 150013 / FG33 / JK

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2011-11-04 2010-12-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40031568
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40031568.

Deckenleuchte-Anschlußdose
Tapping box for ceiling luminaire

Typ(en) / *Type(s)*:

1264-50
1265-50
1248-50
1249-50
1248-55
1227-50
1227-55
1227-54
1245-60
1245-62
1245-63
1260-50

Ausführung <i>Construction</i>	Dose mit Aufhängemitteln für Leuchten <i>box with suspension means for luminaire</i>
Bemessungsisolationsspannung <i>Rated insulation voltage</i>	400 V
Bemessungsanschlußvermögen <i>Rated connecting capacity</i>	2,5mm ² 4mm ² 6mm ²
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP 30
Anbringungsart <i>Method of mounting</i>	Betonbau <i>concrete wall mounting</i>
Werkstoff des Gehäuses <i>Material of case</i>	Thermoplast - grün, grau, rot <i>Thermoplast - green, grey, red</i>
Werkstoff der Abdeckung <i>Material of the cover</i>	Thermoplast - weiß <i>Thermoplast - white</i>

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Kaiser GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*
59700-1410-0034 / 150013 / FG33 / JK

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2011-11-04 2010-12-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40031568
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40031568.

Anmerkung

- Einführungen werden mit Werkzeug Typ 1085-80 und 1284-35 hergestellt
- Schrauben Typ 2471-15
- Leuchtenhaken Typ 1226-99 oder 1225-12
- mit Deckel Typ 1184-90 oder 1148-93 auch Verbindungsdose

Remark

- *inlets openings are made with toll 1085-80 and 1284-35*
- *screw type 2471-15*
- *suspension means type 1226-99 or 1225-12*
- *with cover type 1184-90 or 1148-93 also conecting box*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33